ETICHETTA DELL'ACQUA

Somaglia

I valori sono riferiti al II semestre 2022 (01/07 - 31/12)

SAL
acqualodigiana.it

Parametri	Unità di misura	Valori	Limiti di legge (D.lgs 31/01)
residuo fisso	mg/l	**329**	1500
durezza	°F	**27**	15-50 valori consigliati
pH	unità pH	**7,5**	6,5-9,5
calcio	mg/l Ca	**80**	non previsto
sodio	mg/l Na	**10**	200
magnesio	mg/l Mg	**18**	non previsto
potassio	mg/l K	**1**	non previsto
solfato	mg/l SO4	**43**	250
nitrato	mg/l NO3	**9**	50
nitrito	mg/l NO2	**< 0,05**	0,10
cloruro	mg/l Cl	**19**	250
conducibilità	µS/cm 20°C	**470**	2500
fluoruri	mg/L F	**0,08**	1,5
ammoniaca	mg/L NH4	**< 0,05**	0,5
manganese	µg/L Mn	**8**	50
arsenico	µg/L As	**3**	10
bicarbonato	mg/L	**278**	non previsto
cloro residuo libero	mg/l	**< 0,05**	non previsto