

Etichetta dell'acqua di Tavazzano con Villavesco

Periodo analisi: 1 luglio - 31 dicembre 2025

Parametri	unità di misura	Valore medio	Limiti di Legge (D.lgs.18/23)	Frequenza analisi
pH	unità pH	7,5	6,5-9,5	bimestrale
Residuo fisso	mg/l	445	non previsto	bimestrale
Durezza	°F	39,7	non previsto	bimestrale
Bicarbonato	mg/L	377,3	non previsto	bimestrale
Conducibilità	µS/cm 20°C	636	2500	bimestrale
Ammoniaca	mg/L NH ₄	<0,05	0,50	bimestrale
Calcio	mg/l Ca	118	non previsto	bimestrale
Magnesio	mg/l Mg	25	non previsto	bimestrale
Potassio	mg/l K	1,9	non previsto	bimestrale
Sodio	mg/l Na	10	200	bimestrale
Bromato	µg/l BrO ₃	<5	10	bimestrale
Clorato	mg/l ClO ₃	<0,07	0,70	bimestrale
Clorito	mg/l ClO ₂	<0,07	0,70	bimestrale
Cloruro	mg/l Cl	21	250	bimestrale
Fluoruri	mg/L F	0,08	1,5	bimestrale
Nitrato	mg/l NO ₃	36	50	bimestrale
Nitrito	mg/l NO ₂	<0,05	0,10	bimestrale
Solfato	mg/l SO ₄	47	250	bimestrale
Alluminio	µg/l Al	<5	200	bimestrale
Antimonio	µg/l Sb	<1	10	bimestrale
Arsenico	µg/L As	<1	10	bimestrale
Boro	mg/l B	<0,02	1,5	bimestrale
Cadmio	µg/l Cd	<0,5	5,0	bimestrale
Cromo	µg/l Cr	<3	50	bimestrale
Ferro	µg/l Fe	<10	200	bimestrale
Manganese	µg/L Mn	<5	50	bimestrale
Mercurio	µg/l Hg	<0,1	1,0	bimestrale
Nichel	µg/l Ni	<2	20	bimestrale
Piombo	µg/l Pb	<1	10	bimestrale
Rame	mg/l Cu	<0,005	2,0	bimestrale
Selenio	µg/l Se	<1	20	bimestrale
Vanadio	µg/l V	<3	140	bimestrale
Uranio	µg/l U	6	30	bimestrale
Ossidabilità	mg/l O ₂	<1,5	5,0	bimestrale
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,1	3,0	bimestrale
Benzene	µg/l	<0,1	1,0	bimestrale
Cloruro di vinile	µg/l	<0,05	0,50	bimestrale
Epicloridrina	µg/l	<0,025	0,10	bimestrale
Somma di tricloroetilene e tetracloroetilene	µg/l	<1	10	bimestrale
Triometani totali (THM)	µg/l	<1	30	bimestrale
Antiparassitari totali	µg/l	<0,03	0,50	bimestrale
Somma di PFAS	µg/l	<0,01	0,10 (a partire dal 2026)	bimestrale
Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA	µg/l	<0,01	0,10	annuale
Benzo(a)pirene	µg/l	<0,002	0,010	annuale
Acidi Aloacetici (HAAs)	µg/l	<1	60	annuale
Acrilammide	µg/l	<0,010	0,10	annuale
Bisfenolo A	µg/l	<0,04	2,5	annuale
Cianuri Totali	µg/l	<5	50	annuale
Torbidità	NTU	s.v.a	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	bimestrale
Colore	tasso di diluizione	Non Percettibile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	bimestrale
Odore		s.v.a	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	bimestrale
Batteri coliformi	UFC/100ml	0	0	bimestrale
Conteggio colonie 22 °C	UFC/ml	1	Senza variazioni anomale	bimestrale
Enterococchi intestinali	UFC/100ml	0	0	bimestrale
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	bimestrale

* s.v.a.: senza variazioni anomale